

嘉義市垃圾焚化廠
115年5月份 操作營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1.垃圾進廠量	一般廢棄物： <u>5,115.22</u> 公噸 事業廢棄物： <u>0.00</u> 公噸		合計： <u>5,115.22</u> 公噸						
	2.垃圾焚化量	1號爐： <u>2,001.72</u> 公噸 2號爐： <u>2,256.98</u> 公噸		合計： <u>4,258.70</u> 公噸						
	3.平均熱值	2,055.70 kcal/kg								
	4.餘裕量	0.00 公噸								
	5.發電效益	發電量： <u>1,144.13</u> MWH(千度) 售電量： <u>737.92</u> MWH(千度)			售電率： <u>64.50</u> %					
二、 廢棄物 進廠 管制	2.違規紀錄與處理情形		本月份違規事件計有 <u>2</u> 車次，經查違反項目為 進廠廢棄物含資回收物 ，本廠已依進廠管理要點進行勸導。							
三、 灰渣 處理 管制	1.底渣再利用地點及清運量		清運量： <u>428.41</u> 公噸		再利用地點： <u>嘉義市底渣再利用廠</u>					
	2.飛灰穩定化物處置地點及清運量		清運量： <u>0.00</u> 公噸		處置地點： <u>-</u>					
	3.底渣檢測結果	檢測日期： <u>115年5月18日</u>								
		檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位
			灼燒減量	<u>2.9</u>	5	%	硒	<u><0.100</u>	1	mg/L
			pH	<u>12.31</u>	12.5	-	砷	<u>ND</u>	5	mg/L
			鉛	<u>0.032</u>	5	mg/L	銅	<u>1.50</u>	15	mg/L
			鎳	<u><0.020</u>	1	mg/L	銀	<u>0.718</u>	100	mg/L
			鉻	<u>0.022</u>	5	mg/L	汞	<u>0.0005</u>	0.2	mg/L
		六價鉻	<u><0.010</u>	2.5	mg/L	-	-	-	-	
	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位			
					<u>0.002</u>	1	ng I-TEQ/g			
4.飛灰穩定化物 檢測結果	檢測日期： <u>115年5月15日、5月29日</u>									
	檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位	
		鉛	<u>0.924</u>	5	mg/L	砷	<u>ND</u>	5	mg/L	
		鎳	<u>ND</u>	1	mg/L	汞	<u><0.0005</u>	0.2	mg/L	
		鉻	<u>0.024</u>	5	mg/L	銅	<u>ND</u>	15	mg/L	
		六價鉻	<u>ND</u>	2.5	mg/L	銀	<u>1.54</u>	100	mg/L	
		硒	<u><0.100</u>	1	mg/L	-	-	-	-	
	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位			
				-	1	ng I-TEQ/g				
四、 其他	1.參觀人數： <u>0</u> 人，本年至 <u>5</u> 月止合計 <u>0</u> 人。									