

嘉義市垃圾焚化廠  
115年6月份 操作營運統計表

|                            |                                                  |                                                              |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----|------|------|
| 一、<br>焚化<br>操作<br>資料       | 1.垃圾進廠量                                          | 一般廢棄物： <u>6,397.79</u> 公噸<br>事業廢棄物： <u>0.00</u> 公噸           |                                                       | 合計： <u>6,397.79</u> 公噸 |                         |            |                   |     |      |      |
|                            | 2.垃圾焚化量                                          | 1號爐： <u>3,117.25</u> 公噸<br>2號爐： <u>3,215.11</u> 公噸           |                                                       | 合計： <u>6,332.36</u> 公噸 |                         |            |                   |     |      |      |
|                            | 3.平均熱值                                           | 1,974.50 kcal/kg                                             |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |
|                            | 4.餘裕量                                            | 0.00 公噸                                                      |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |
|                            | 5.發電效益                                           | 發電量： <u>1,703.09</u> MWH(千度)<br>售電量： <u>1,114.54</u> MWH(千度) |                                                       |                        | 售電率： <u>65.44</u> %     |            |                   |     |      |      |
| 二、<br>廢棄物<br>進廠<br>管制      | 2.違規紀錄與處理情形                                      |                                                              | 本月份違規事件計有 <u>0</u> 車次，經查違反項目為<br><br>，本廠已依進廠管理要點進行勸導。 |                        |                         |            |                   |     |      |      |
| 三、<br>灰渣<br>處理<br>管制       | 1.底渣再利用地點及清運量                                    |                                                              | 清運量： <u>841.50</u> 公噸                                 |                        | 再利用地點： <u>嘉義市底渣再利用廠</u> |            |                   |     |      |      |
|                            | 2.飛灰穩定化物處置地點及清運量                                 |                                                              | 清運量： <u>0.00</u> 公噸                                   |                        | 處置地點： <u>-</u>          |            |                   |     |      |      |
|                            | 3.底渣檢測結果                                         | 檢測日期：                                                        |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |
|                            |                                                  | 檢測結果                                                         | 檢測項目                                                  | 檢測值                    | 法規值                     | 單位         | 檢測項目              | 檢測值 | 法規值  | 單位   |
|                            |                                                  |                                                              | 灼燒減量                                                  | -                      | 5                       | %          | 硒                 | -   | 1    | mg/L |
|                            |                                                  |                                                              | pH                                                    | -                      | 12.5                    | -          | 砷                 | -   | 5    | mg/L |
|                            |                                                  |                                                              | 鉛                                                     | -                      | 5                       | mg/L       | 銅                 | -   | 15   | mg/L |
|                            |                                                  |                                                              | 鎘                                                     | -                      | 1                       | mg/L       | 銀                 | -   | 100  | mg/L |
|                            |                                                  |                                                              | 鉻                                                     | -                      | 5                       | mg/L       | 汞                 | -   | 0.2  | mg/L |
|                            |                                                  | 六價鉻                                                          | -                                                     | 2.5                    | mg/L                    | -          | -                 | -   | -    |      |
| 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物 |                                                  |                                                              |                                                       | 檢測值                    | 法規值                     | 單位         |                   |     |      |      |
|                            |                                                  |                                                              |                                                       | -                      | 1                       | ng I-TEQ/g |                   |     |      |      |
| 4.飛灰穩定化物<br>檢測結果           | 檢測日期： <u>115年6月12日、6月30日</u>                     |                                                              |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |
|                            | 檢測結果                                             | 檢測項目                                                         | 檢測值                                                   | 法規值                    | 單位                      | 檢測項目       | 檢測值               | 法規值 | 單位   |      |
|                            |                                                  | 鉛                                                            | <u>0.049</u>                                          | 5                      | mg/L                    | 砷          | <u>&lt;0.100</u>  | 5   | mg/L |      |
|                            |                                                  | 鎘                                                            | <u>ND</u>                                             | 1                      | mg/L                    | 汞          | <u>&lt;0.0005</u> | 0.2 | mg/L |      |
|                            |                                                  | 鉻                                                            | <u>ND</u>                                             | 5                      | mg/L                    | 銅          | <u>ND</u>         | 15  | mg/L |      |
|                            |                                                  | 六價鉻                                                          | <u>ND</u>                                             | 2.5                    | mg/L                    | 銀          | <u>1.26</u>       | 100 | mg/L |      |
|                            |                                                  | 硒                                                            | <u>&lt;0.100</u>                                      | 1                      | mg/L                    | -          | -                 | -   | -    |      |
|                            | 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物                       |                                                              |                                                       |                        | 檢測值                     | 法規值        | 單位                |     |      |      |
|                            |                                                  |                                                              |                                                       | -                      | 1                       | ng I-TEQ/g |                   |     |      |      |
| 四、<br>其他                   | 1.參觀人數： <u>0</u> 人，本年至 <u>6</u> 月止合計 <u>0</u> 人。 |                                                              |                                                       |                        |                         |            |                   |     |      |      |