

嘉義市垃圾焚化廠
115年7月份 操作營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1.垃圾進廠量	一 般 廢 棄 物 ： 事 業 廢 棄 物 ：		<u>6,765.48</u> <u>0.00</u>	公噸 公噸	合 計 ： <u>6,765.48</u>		公噸		
	2.垃圾焚化量	1 號 爐 ： 2 號 爐 ：		<u>3,186.98</u> <u>3,253.79</u>	公噸 公噸	合 計 ： <u>6,440.77</u>		公噸		
	3.平均熱值	2,041.60 kcal/kg								
	4.餘 裕 量	0.00 公噸								
	5.發電效益	發 電 量 ： 售 電 量 ：		<u>1,779.08</u> <u>1,159.90</u>	MWH(千度) MWH(千度)	售電率： <u>65.20</u> %				
二、 廢棄物 進廠 管制	2.違規紀錄與處理情形		本 月 份 違 規 事 件 計 有 <u>0</u> 車 次 ， 經 查 違 反 項 目 為 ， 本 廠 已 依 進 廠 管 理 要 點 進 行 勸 導 。							
三、 灰渣 處理 管制	1.底渣再利用地點及清運量			清運量： <u>832.74</u>					公噸，再利用地點： <u>嘉義市底渣再利用廠</u>	
	2.飛灰穩定化物處置地點及清運量			清運量： <u>0.00</u>					公噸，處置地點： <u>-</u>	
	3.底渣檢測結果	檢測日期： _____								
		檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位
			灼燒減量	-	5	%	硒	-	1	mg/L
			pH	-	12.5	-	砷	-	5	mg/L
			鉛	-	5	mg/L	銅	-	15	mg/L
			鎘	-	1	mg/L	銀	-	100	mg/L
			鉻	-	5	mg/L	汞	-	0.2	mg/L
		六價鉻	-	2.5	mg/L	-	-	-	-	
	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位			
					-	1	ng I-TEQ/g			
	4.飛灰穩定化物 檢測結果	檢測日期： _____								
檢測結果		檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位	
		鉛	<u>0.060</u>	5	mg/L	砷	<u>ND</u>	5	mg/L	
		鎘	<u>ND</u>	1	mg/L	汞	<u>ND</u>	0.2	mg/L	
		鉻	<u>0.021</u>	5	mg/L	銅	<u>ND</u>	15	mg/L	
		六價鉻	<u>ND</u>	2.5	mg/L	銀	<u>1.11</u>	100	mg/L	
硒		<u><0.100</u>	1	mg/L	-	-	-	-		
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位				
				-	1	ng I-TEQ/g				
四、 其他	1.參觀人數： <u>0</u> 人，本 年 至 <u>7</u> 月止合計 <u>0</u> 人。									