

嘉義市垃圾焚化廠
115年8月份 操作營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1.垃圾進廠量	一 般 廢 棄 物 ： 事 業 廢 棄 物 ：		6,063.68 0.00		公噸 公噸		合計 ： 6,063.68		公噸			
	2.垃圾焚化量	1 號 爐 ： 2 號 爐 ：		3,189.38 3,171.84		公噸 公噸		合計 ： 6,361.22		公噸			
	3.平均熱值	2,036.60 kcal/kg											
	4.餘 裕 量	0.00 公噸											
	5.發電效益	發 電 量 ： 售 電 量 ：		1,759.31 1,139.94		MWH(千度) MWH(千度)		售電率： 64.79 %					
二、 廢棄物 進廠 管制	2.違規紀錄與處理情形		本 月 份 違 規 事 件 計 有 2 車 次 ， 經 查 違 反 項 目 為 進廠廢棄物含資回收物 ， 本 廠 已 依 進 廠 管 理 要 點 進 行 勸 導 。										
三、 灰渣 處理 管制	1.底渣再利用地點及清運量			清運量：		832.74		公噸，再利用地點：		嘉義市底渣再利用廠			
	2.飛灰穩定化物處置地點及清運量			清運量：		0.00		公噸，處置地點：		-			
	3.底渣檢測結果	檢測日期：											
		檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位			
			灼燒減量	-	5	%	硒	-	1	mg/L			
			pH	-	12.5	-	砷	-	5	mg/L			
			鉛	-	5	mg/L	銅	-	15	mg/L			
			鎘	-	1	mg/L	銀	-	100	mg/L			
			鉻	-	5	mg/L	汞	-	0.2	mg/L			
		六價鉻	-	2.5	mg/L	-	-	-	-				
	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物					檢測值	法規值	單位					
						-	1	ng I-TEQ/g					
	4.飛灰穩定化物 檢測結果	檢測日期：---											
		檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位			
鉛			0.750	5	mg/L	砷	ND	5	mg/L				
鎘			ND	1	mg/L	汞	<0.0005	0.2	mg/L				
鉻			0.035	5	mg/L	銅	ND	15	mg/L				
六價鉻			ND	2.5	mg/L	銀	1.09	100	mg/L				
硒			<0.100	1	mg/L	-	-	-	-				
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物					檢測值	法規值	單位						
					-	1	ng I-TEQ/g						
四、 其他	1.參觀人數： 0 人，本 年 至 8 月止合計 0 人。												