嘉義市垃圾焚化廠
115年9月份 操作營運統計表

一、焚化操作資料

1.垃圾進廠量	一般廢棄物：	5,733.47	公噸	合計：	5,733.47 公噸
	事業廢棄物：	0.00	公噸		
2.垃圾焚化量	1號爐：	3,017.64	公噸	合計：	6,014.29 公噸
	2號爐：	2,996.65	公噸		
3.平均熱值	2,123.80	kcal/kg			
4.餘裕量	0.00	公噸			
5.發電效益	發電量：	1,712.66	MWH(千度)	售電率：	65.04 %
	售電量：	1,113.92	MWH(千度)		

二、廢棄物進廠管制

2.違規紀錄與處理情形

本月份違規事件計有 0 車次，經查違反項目為

進廠廢棄物含資收回收物，本廠已依進廠管理要點進行勸導。

三、灰渣處理管制

1.底渣再利用地點及清運量：清運量：782.11 公噸，再利用地點：嘉義市底渣再利用廠

2.飛灰穩定化物處置地點及清運量：清運量：0.00 公噸，處置地點：-

3.底渣檢測結果

檢測日期：

檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位
	灼燒減量	-	5	%	硒	-	1	mg/L
	pH	-	12.5	-	砷	-	5	mg/L
	鉛	-	5	mg/L	銅	-	15	mg/L
	鎘	-	1	mg/L	銀	-	100	mg/L
	鉻	-	5	mg/L	汞	-	0.2	mg/L
	六價鉻	-	2.5	mg/L	-	-	-	-

2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物	檢測值	法規值	單位
	-	1	ng I-TEQ/g

4.飛灰穩定化物檢測結果

檢測日期：__

檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位
	鉛	0.189	5	mg/L	砷	ND	5	mg/L
	鎘	ND	1	mg/L	汞	0.00215	0.2	mg/L
	鉻	ND	5	mg/L	銅	ND	15	mg/L
	六價鉻	ND	2.5	mg/L	銀	1.08	100	mg/L
	硒	<0.100	1	mg/L	-	-	-	-

2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物	檢測值	法規值	單位
	-	1	ng I-TEQ/g

四、其他

1.參觀人數：0 人，本年至 9 月止合計 0 人。