嘉義市垃圾焚化廠CEMS煙囪監測系統月報

資料日期　115年9月　　文件編號　　煙囪編號:　P001

測項	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	氧氣	不透光率	流速/流率	溫度
日/單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	m3/hr	˚C
01	7.09	2.99	63.69	2.46	7.77	1.13	24771.60	151.22
02	6.91	3.54	64.92	2.38	7.65	1.13	25095.55	151.41
03	6.62	2.90	64.81	2.05	7.44	1.16	25435.85	151.15
04	9.91	3.12	63.39	3.20	7.38	1.24	25055.95	150.20
05	10.19	3.07	63.23	3.31	7.38	1.26	24652.08	149.79
06	9.88	3.17	62.11	3.58	7.39	1.37	24130.81	148.89
07	10.14	3.08	63.82	2.96	7.42	1.38	24065.06	149.67
08	9.24	2.95	60.92	3.57	7.38	1.43	23751.69	148.96
09	10.43	2.83	59.83	3.43	7.42	1.44	23707.85	148.67
10	4.41	2.79	59.73	2.41	7.16	1.43	24052.76	150.36
11	11.93	2.79	60.68	3.09	7.15	1.41	24381.06	152.32
12	8.33	2.85	61.23	3.12	7.25	1.42	24320.27	150.14
13	9.26	3.42	61.66	3.43	7.24	1.43	24332.53	150.15
14	8.33	3.24	62.16	4.12	7.19	1.42	24578.59	150.59
15	9.24	3.74	63.09	4.61	7.55	1.40	24469.36	150.45
16	9.06	3.10	63.65	5.22	7.51	1.35	24315.57	149.57
17	5.57	2.80	62.95	3.90	7.46	1.27	24214.26	150.05
18	6.20	2.91	65.05	2.73	7.86	1.26	23654.74	150.48
19	8.93	3.22	62.71	3.39	7.75	1.33	23493.12	149.02
20	9.34	3.13	61.89	3.87	7.48	1.34	23657.91	149.17
21	8.39	3.19	64.24	3.36	7.66	1.30	23783.85	150.21
22	8.05	2.85	63.30	3.04	7.64	1.31	23776.53	149.77
23	7.62	2.98	63.21	3.03	7.48	1.29	24269.04	150.38
24	7.02	3.15	63.38	2.73	7.65	1.27	23954.35	150.93
25	8.31	3.07	64.35	3.13	7.68	1.29	23778.22	149.95
26	7.46	3.00	64.01	3.25	7.89	1.32	23350.94	150.02
27	5.84	3.07	62.55	3.82	7.51	1.30	23917.52	149.95
28	7.57	2.79	61.55	3.72	7.06	1.33	24472.14	150.01
29	5.23	2.80	61.31	2.46	7.51	1.44	23729.37	149.96
30	7.32	3.10	62.20	2.87	7.57	1.82	23919.45	150.03
31								
平均值	8.13	3.05	62.72	3.27	7.48	1.34	24169.60	150.12
最大值	11.93	3.74	65.05	5.22	7.89	1.82	25435.85	152.32
最小值	4.41	2.79	59.73	2.05	7.06	1.13	23350.94	148.67
排放標準	<60.00	<150.00	<85.00	<150.00		<10.00		
月排放量	230.27	66.65	2237.32	162.87				