嘉義市垃圾焚化廠CEMS煙囪監測系統月報

資料日期　115年9月　　文件編號　　煙囪編號:　P002

測項	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	氧氣	不透光率	流速/流率	溫度
日/單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	m3/hr	˚C
01	9.89	4.33	59.06	6.85	8.17	1.90	22991.03	157.59
02	9.78	4.97	64.51	6.50	9.07	1.90	21813.73	158.99
03	9.07	3.58	63.02	6.73	8.74	1.94	22020.19	154.52
04	9.62	3.40	60.15	7.15	8.10	1.97	22791.57	155.02
05	9.96	3.72	60.97	7.31	8.28	1.98	22521.99	155.23
06	9.56	5.43	62.89	7.51	8.88	2.00	21326.20	155.20
07	9.05	4.24	64.41	7.11	9.10	2.05	20545.51	153.90
08	9.79	7.48	63.48	7.08	9.10	2.05	20650.58	154.51
09	10.24	3.39	61.56	7.21	8.48	2.08	21591.51	153.24
10	7.62	3.27	61.29	6.58	8.24	2.11	22039.55	153.73
11	8.54	3.84	61.55	6.53	8.09	2.11	22730.71	156.84
12	10.11	3.71	61.60	6.95	8.50	2.13	22117.43	156.17
13	10.14	4.14	63.24	7.68	9.04	2.13	21573.38	155.38
14	9.92	4.58	64.85	7.34	9.29	2.12	21652.12	157.34
15	9.65	3.98	62.88	8.49	8.98	2.14	21804.43	153.73
16	10.39	3.50	60.72	6.44	8.73	1.58	21721.89	153.19
17	9.64	3.01	61.40	2.14	8.83	0.91	21923.22	155.58
18	10.21	3.21	62.71	0.91	8.89	0.88	21836.34	155.12
19	10.13	2.73	59.54	0.61	8.16	0.89	21897.12	152.77
20	10.05	2.46	58.85	2.10	7.94	0.87	22531.10	153.30
21	9.73	2.99	61.14	1.28	8.51	0.83	22119.78	156.58
22	9.78	2.81	61.00	0.76	8.08	0.81	22333.99	153.71
23	9.38	2.96	61.75	0.67	8.08	0.80	22471.81	154.48
24	10.00	2.53	63.89	2.22	8.43	0.78	22054.53	155.06
25	9.98	2.70	64.87	4.45	8.92	0.77	21564.16	154.11
26	9.64	2.92	63.80	4.84	8.84	0.75	21797.02	155.65
27	9.57	2.65	59.48	5.30	8.62	0.74	22103.36	156.56
28	10.35	2.69	63.90	5.11	8.67	0.73	21966.49	157.16
29	9.07	2.97	61.05	4.74	8.63	0.73	22033.57	157.57
30	7.97	2.81	62.65	4.14	8.58	0.73	21871.66	157.20
31								
平均值	9.63	3.57	62.07	5.09	8.60	1.45	21946.53	155.31
最大值	10.39	7.48	64.87	8.49	9.29	2.14	22991.03	158.99
最小值	7.62	2.46	58.85	0.61	7.94	0.73	20545.51	152.77
排放標準	<60.00	<150.00	<85.00	<150.00		<10.00		
月排放量	248.39	69.63	2007.87	229.75				