嘉義市垃圾焚化廠CEMS煙囪監測系統月報

資料日期　115年10月　　文件編號　　煙囪編號:　P001

測項	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	氧氣	不透光率	流速/流率	溫度
日/單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	m3/hr	˚C
01	6.57	3.27	62.01	2.87	7.72	2.05	23617.78	149.70
02	8.60	3.32	61.94	2.62	7.64	1.78	23755.78	149.87
03	8.87	2.82	63.13	2.09	7.55	1.77	23888.79	149.91
04	9.07	2.59	62.91	3.05	7.49	1.77	24024.42	149.96
05	8.72	2.74	61.12	2.96	7.31	1.78	24171.83	149.48
06	9.33	2.72	62.67	2.82	7.58	1.77	23794.02	149.69
07	9.48	2.83	63.34	2.95	7.61	1.75	23822.99	150.32
08	9.80	2.59	63.02	3.52	7.62	1.76	23823.12	150.25
09	8.33	2.76	64.22	2.58	7.72	1.71	23854.53	150.19
10	8.60	2.90	63.35	3.36	7.58	1.68	24197.68	150.15
11	9.20	3.02	63.72	3.94	7.66	1.66	24575.87	150.73
12	9.46	3.28	67.33	5.02	8.77	1.61	22382.69	151.16
13	9.02	3.89	62.94	6.42	9.38	1.61	20388.58	149.56
14	9.58	2.78	63.66	6.80	9.12	1.63	20965.71	149.65
15	9.23	2.63	60.99	7.78	8.82	1.65	21459.28	149.48
16	9.45	2.75	61.44	8.44	8.69	2.06	21577.57	149.91
17	9.95	2.79	65.18	8.18	9.08	2.31	21337.88	150.83
18	10.37	2.97	66.93	8.78	9.27	2.60	21170.56	149.81
19	9.56	2.94	65.43	8.63	9.14	2.68	21257.31	150.30
20	8.74	3.62	66.64	8.43	9.17	2.71	21234.05	149.92
21	9.96	2.98	66.40	9.36	9.13	2.72	21129.59	149.49
22	9.52	2.93	66.43	9.60	9.09	2.73	21922.64	149.87
23	10.22	2.89	65.53	8.88	8.91	2.81	22923.66	149.52
24	11.05	3.08	66.07	8.61	8.98	1.63	22936.77	150.24
25	10.03	2.30	65.66	6.28	8.83	1.56	23086.01	149.92
26	9.65	2.66	65.80	6.64	9.01	1.54	23120.15	151.49
27	10.06	2.27	65.31	5.85	8.84	1.29	22791.66	149.72
28	10.00	2.31	66.28	6.31	8.96	1.28	22538.68	149.95
29	9.41	2.54	65.73	5.84	8.96	1.26	22637.17	153.19
30	10.82	2.25	63.37	5.99	8.45	1.27	23449.33	152.39
31	10.68	2.31	61.41	4.79	7.91	1.30	24340.85	152.81
平均值	9.46	2.83	64.19	5.79	8.45	1.86	22779.90	150.31
最大值	11.05	3.89	67.33	9.60	9.38	2.81	24575.87	153.19
最小值	6.57	2.25	60.99	2.09	7.31	1.26	20388.58	149.48
排放標準	<60.00	<150.00	<85.00	<150.00		<10.00		
月排放量	261.75	59.86	2229.99	275.76				