嘉義市垃圾焚化廠CEMS煙囪監測系統月報

資料日期　115年10月　　文件編號　　煙囪編號:　P002

測項	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	氧氣	不透光率	流速/流率	溫度
日/單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	m3/hr	˚C
01	9.92	3.09	62.01	4.38	8.73	0.72	21523.36	158.70
02	10.11	3.07	62.95	4.36	8.60	0.69	21787.09	156.89
03	10.29	2.64	63.21	4.94	8.64	0.70	21707.21	155.19
04	11.22	2.64	62.69	5.53	8.43	0.70	21982.22	155.53
05	9.80	3.05	62.81	4.67	8.71	0.68	21537.22	155.80
06	10.85	3.64	62.84	4.87	8.68	0.66	21921.26	158.91
07	10.87	3.17	62.23	4.45	8.36	0.68	22088.35	159.61
08	10.78	3.04	63.56	4.85	8.83	0.68	21427.93	159.27
09	11.67	3.48	64.60	4.66	9.04	0.67	21164.13	164.81
10	10.22	3.07	64.46	4.77	8.77	0.67	21867.59	157.07
11	9.75	2.81	63.72	5.23	8.64	0.68	22065.74	154.67
12	10.02	3.58	64.35	4.98	8.84	0.61	21874.46	154.73
13	10.29	2.87	58.21	5.50	8.34	0.55	22425.04	153.99
14	11.20	3.08	59.53	5.99	8.45	0.57	21901.65	153.75
15	11.46	3.03	59.18	6.22	8.44	0.60	22118.71	154.82
16	12.45	3.15	60.90	6.45	8.51	0.60	22328.25	156.65
17	13.13	3.70	60.43	6.55	8.79	0.63	21930.66	156.72
18	11.72	3.03	60.26	6.80	8.39	0.63	22487.14	155.35
19	10.83	2.81	60.25	5.75	8.32	0.66	22331.55	154.33
20	9.97	3.18	59.00	6.44	8.32	0.68	22395.46	154.60
21	11.73	3.56	60.05	7.49	8.61	0.71	22080.49	155.12
22	12.07	3.29	60.45	7.14	8.48	0.77	22539.77	155.13
23	11.50	3.23	61.44	6.64	8.37	0.86	23545.50	155.97
24	12.87	3.19	63.16	7.29	8.81	0.88	23131.50	156.76
25	12.57	4.14	63.21	6.12	8.85	0.91	22999.44	158.49
26	11.34	6.16	64.71	5.63	9.02	0.96	22517.26	158.10
27	9.76	3.06	62.30	4.91	8.46	1.01	23043.45	154.40
28	9.36	2.51	62.30	4.93	8.53	1.04	22737.72	154.52
29	10.23	2.59	63.30	4.82	8.84	1.05	22604.34	157.97
30	12.04	3.33	62.05	5.34	8.76	1.08	22734.01	158.04
31	11.73	3.26	61.61	6.03	8.69	1.11	22540.34	157.56
平均值	11.02	3.24	61.99	5.60	8.62	0.76	22236.74	156.56
最大值	13.13	6.16	64.71	7.49	9.04	1.11	23545.50	164.81
最小值	9.36	2.51	58.21	4.36	8.32	0.55	21164.13	153.75
排放標準	<60.00	<150.00	<85.00	<150.00		<10.00		
月排放量	297.68	66.68	2100.47	265.59				