

嘉義市垃圾焚化廠
114年01月份 操作營運統計表

一、焚化操作資料	1.垃圾進廠量	一般廢棄物： <u>5,987.47</u> 公噸		事業廢棄物： <u>0.00</u> 公噸		合計： <u>5,987.47</u> 公噸				
	2.垃圾焚化量	1號爐： <u>2,895.60</u> 公噸		2號爐： <u>2,900.51</u> 公噸		合計： <u>5,796.11</u> 公噸				
	3.平均熱值	2,333.66 kcal/kg								
	4.餘裕量	0.00公噸								
	5.發電效益	發電量： <u>1,733.31</u> MWH(千度)		售電量： <u>1,208.77</u> MWH(千度)		售電率： <u>69.74</u> %				
二、廢棄物進廠管制	2.違規紀錄與處理情形		本月份違規事件計有2車次，經查違反項目為 進廠廢棄物含不適焚化廢棄物 ，本廠已依進廠管理要點進行勸導。							
三、灰渣處理管制	1.底渣再利用地點及清運量		清運量： <u>885.54</u> 公噸		再利用地點：嘉義市底渣再利用廠					
	2.飛灰穩定化物處置地點及清運量		清運量： <u>0.00</u> 公噸		處置地點：-					
	3.底渣檢測結果	檢測日期：本月無檢測								
		檢測結果	檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位
			灼燒減量	-	5	%	硒	-	1	mg/L
			pH	-	12.5	-	砷	-	5	mg/L
			鉛	-	5	mg/L	銅	-	15	mg/L
			鎘	-	1	mg/L	銀	-	100	mg/L
			鉻	-	5	mg/L	汞	-	0.2	mg/L
		六價鉻	-	2.5	mg/L	-	-	-	-	
	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位			
					-	1	ng I-TEQ/g			
	4.飛灰穩定化物檢測結果	檢測日期： 114年01月10日、01月23日								
檢測結果		檢測項目	檢測值	法規值	單位	檢測項目	檢測值	法規值	單位	
		鉛	1.96	5	mg/L	砷	ND	5	mg/L	
		鎘	ND	1	mg/L	汞	<0.0005	0.2	mg/L	
		鉻	0.0057	5	mg/L	銅	<0.020	15	mg/L	
		六價鉻	ND	2.5	mg/L	銀	1.67	100	mg/L	
硒		<0.100	1	mg/L	-	-	-	-		
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物				檢測值	法規值	單位				
				-	1	ng I-TEQ/g				
四、其他	1.參觀人數： 2 人，本年至 1 月止合計 2 人。									